









INVESTOR	J.P. "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" - VRBAS	OBJEKAT	KANALIZACIJA U POTREBLJENIH VODA	MEŠTO GRADNJE	BAČKO DOBRO POLJE	SAOPŠTAJ	JEDNOPOLNA ŠEMA RO-C5M4
DATUM		RAZMERA		EVIDENCIJONI BROJ		BROJ LISTA	
NOV.2027		E-751-g/08		4			

NAZIV	NAPAJANJE		PUMPA P1	PUMPA P2	KOMPENZAC.	OSV. ORM.	DOGREJ. ORM.	VENTILATOR	PRIKLJ. 3f	PRIKLJ. 1f	KOM.
	MREŽA	GENERATOR									
SNAGA (kW)	10		3	3	2x1,5	0,018	0,1	0,04	3	1,5	0
STRUJA (A)	16		7,79	7,79	2x2,25	0,12	0,43	0,5	4,6	6,8	2
OSIGURAČ	—		NPo 00 III/16A	NPo 00 III/16A	2xMC32/10A-3p	MC32/6A	MC32/6A	MC32/6A	MC32/16A-3p	MC32/16A	MC3
PREKIDAČ	G40-53-U		MCD3007	MCD3007	2xDILK12-11	G16-90-U	TERMOSTAT	TERMOSTAT	—	—	—
BIMETAL (A)	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
KABEL (mm2)	PP00 4x6		GUMENI 7x1,5	GUMENI 7x1,5	—	—	—	—	—	—	—